
A. O. Love.

Nr.		
24.	Lov om Brandpoliti paa Landet af 1926	1,00
28.	Lov om Afgift af Benzin af 1937 . . .	0,35
29.	Lov om Omnibus- og Fragtmandskørsel	0,35
96.	Lov om Afgift af Motorkøretøjer af 1931	0,50
97.	Lov om Omsætningsafgift af Motorkøretøjer	0,50
175.	Lov af 7. Maj 1937 om tekniske Installationer	0,40
207.	Byggelov for Staden København af Marts 1939	1,50

A. O. Bekendtgørelser.

Nr.		
5.	Bek. og Cirk. ang. Brandpolitilov paa Landet	0,75
12.	Bek. om Ansvarsfors. af Motorkøretøjer af 1927	0,50
16.	Bek. ang. Udlejning af Motorkøretøjer af 1929	0,35
17.	Bek. om Oplag af Celluloidvarer	0,75

AUG. OLSENS BOGTRYKKERI

Aalborg Privatbaner.
Maskindelingen.

4/11 39 Me

Justitsministeriets Bekendtgørelse

af 27. Februar 1937

om

Opbevaring og Transport

af

brandfarlige Vædsker



AUG. OLSENS BOGHANDEL - HELLERUP

1939

A. O. Bek. Nr. 35

Kr. 1,50

Bekendtgørelse om Opbevaring og Transport af brandfarlige Vædsker.

I Medfør af § 42 i Lov af 15. Maj 1868 om Brandvæsenet i København, § 35 i Reglement af 27. Februar 1918 for Brandvæsenet i Frederiksberg Kommune, § 37 i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, og § 60 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet m. m., jfr. § 20 i Lovbekendtgørelse Nr. 131 af 14. April 1932, fastsætter Justitsministeriet herved følgende Bestemmelser angaaende Opbevaring og Transport af brandfarlige Vædsker.

§ 1.

Vædskernes Inddeling.

Stk. 1. Brandfarlige Vædsker inddeles i 4 Fareklasser.

Stk. 2. Til Fareklasse I henregnes Vædsker, som ikke opløses i Vand i ethvert Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm Kvægsølv-søjle giver antændelige Dampe ved en Temperatur under 21° C.¹⁾.

1) Til Vædsker af Fareklasse I henhører foruden de særlig letantændelige og letflygtige Stoffer Svovlkulstof og Æter bl. a. forskellige naturlige Mineralolier (Raaolier), forskellige letflygtige Destillationsprodukter deraf, saasom

Stk. 3. Til Fareklasse II henregnes Vædsker, som ikke opløses i Vand i ethvert Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm Kvægsølv-søjle giver antændelige Dampe ved Temperaturer fra og med 21° C., men under 50° C.²⁾.

Stk. 4. Til Fareklasse III henregnes Vædsker, som er lettere end Vand, ikke opløses i Vand i ethvert Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm Kvægsølv-søjle giver antændelige Dampe ved Temperaturer fra og med 50° C, men under 100° C³⁾.

Stk. 5. Til Fareklasse IV henregnes Vædsker, som opløses i Vand i ethvert Forhold, og som ved en Barometerstand af 760 mm Kvægsølv-søjle

Gasolin, Petroleumsæter, Petroleumsbenzin, Benzin (herunder Letbenzin, Tungbenzin, Motorbenzin o. l.), Nafta, Amylacetat, Ætylacetat og forskellige letflygtige Destillationsprodukter af Stenkulstjære, saasom Letolie, Benzol, Toluol m. v. Endvidere henhører de fleste Celluloselakker⁴⁾, visse Pastaer⁵⁾, visse Asfaltlakker, Solution o. l. sædvanligvis til Fareklasse I.

2) Til Vædsker af Fareklasse II henhører bl. a. forskellige naturlige Mineralolier og forskellige Destillationsprodukter deraf, saasom visse Sorter af Petroleum, naturlig Terpentiniolie og visse Sorter af mineralsk Terpentiniolie, Butylacetat, visse Celluloselakker⁴⁾, visse Pastaer⁵⁾, visse Sorter Tjære og forskellige Destillationsprodukter af Stenkulstjære, herunder Xylol. Endvidere henhører Terpentinlakker, Terpentinfærner o. l. sædvanligvis til Fareklasse II.

3) Til Vædsker af Fareklasse III henhører bl. a. forskellige Dieselmotorolier, saasom Solarolie, endvidere Tetralin, Dekalin o. l.

giver antændelige Dampe ved en Temperatur under 21° C.⁴⁾.

Stk. 6. Den laveste Temperatur, ved hvilken en Vædske ved en Barometerstand af 760 mm Kvægsølvhøjde afgiver antændelige Dampe, kaldes Vædskens „Flammepunkt“ og bestemmes for Flammepunkter under 65° C med Abel-Penskys Apparat, for Flammepunkter over 65° C. med Pensky-Martens Apparat.

Stk. 7. Paa Forlangende af den stedlige Brandmyndighed¹⁾ er den, der oplagrer eller agter at oplagre brandfarlige Vædsker, forpligtet til fra Statsprøveanstalten eller andet af Staten anerkendt

4) Til Vædsker af Fareklasse IV henhører Metylalkohol med over 11,5 pCt. ren Metylalkohol, Ætylalkohol med over 65 pCt. ren Ætylalkohol og Acetone med over 6,5 pCt. ren Acetone m. m. Endvidere henregnes Spirituslakker o. l. sædvanligvis under Fareklasse IV.

5) Til brandfarlige Vædsker henregnes:
1. Kollodium, d. v. s. Kollodiumuld opløst i en Blanding af Alkohol og Æter.
2. Kollodiumuld i Pastaform, d. v. s. Kollodiumuld opløst (gelatineret) i højere Alkoholer og Estere, dog kun, hvis Varen indeholder mindre end 50 pCt. Kollodiumuld.
3. Nitrocelluloselakker og Fortyndingsmidler bestaaende af Kollodiumuld opløst i Opløsningsmidler.

1) I København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner Brandchefen, i Købstæderne Brandkommissionen, paa Landet og i de sønderjydske Flækker Politimesteren, dog i de Flækker, hvortil Lov om Brandvæsenet i Købstæderne af 21. Marts 1873 er udvidet, Brandkommissionen.

Laboratorium at fremskaffe Opgivelse af Flammepunktet for vedkommende Vædske ²⁾).

§ 2.

Vædsker af forskellige Fareklasser.

Stk. 1. Hvis brandfarlige Vædsker af forskellige Fareklasser opbevares i eet Rum eller i Rum, der ikke er adskilte brandsikkert ³⁾, eller i det fri paa samme Lagerplads, vil det samlede Oplag være at behandle efter Reglerne om den Vædske, for hvis Opbevaring de strengeste Forskrifter er gældende; dog er det tilladt at opbevare de i § 4 a — b angivne Beholdninger af Vædsker af Fareklasse I sammen med de i § 9 a — b omhandlede Beholdninger af Vædsker af Fareklasse II.

Stk. 2. Oplag og Systemer, som er tilladt, henholdsvis godkendt til Vædsker af Fareklasse I, kan uden særlig Tilladelse anvendes til Oplagring af Vædsker af Fareklasserne II, III og IV. Oplag og Systemer, som er tilladt, henholdsvis godkendt til Vædsker af Fareklasse II eller IV, kan uden særlig-

²⁾ Brandfarlige Vædsker af alle Fareklasser — herunder Malerfarver, Lakker, Pudsemidler o. l., i hvilke der findes brandfarlige Vædsker — forhandles i stor Udstrækning under Fantasnavne, saaledes at en Flammepunktbestemmelse ofte er nødvendig for en sikker Klassificering efter Fareklasse.

³⁾ Ved brandsikker Adskillelse (Væg og Etageadskillelse) forstås i denne Bekendtgørelse brandfri Konstruktioner af mindst 15 cm's Tykkelse — for Jernbeton dog kun 8 cm's Tykkelse — og med eventuelle Aabninger beskyttet med brandsikre Lukker.

Tilladelse anvendes til Oplagring af Vædsker af Fareklasse III.

Stk. 3. Hvis Vædsker, Pastaer eller lignende hørende under andre Fareklasser end Fareklasse I ved Anvendelsen hos private Forbrugere eller i Haandværksvirksomheder forudsætter Opvarmning til Temperaturer lig med eller højere end deres Flammepunkt eller forudsætter Fortynding med Vædsker af Fareklasse I, skal Beholderen være forsynet med tydelig Paaskrift: „Meget brandfarlig ved Opvarmning. Maa kun opvarmes ved varmt Vand uden at komme i Nærheden af Ild eller aabent Lys“, henholdsvis: „Meget brandfarlig ved Fortynding“.

Vædsker af Fareklasse I

§ 3.

Stk. 1. Beholdere til Vædsker af Fareklasse I skal ved tydelig Paaskrift være mærket „Meget brandfarlig. Maa ikke komme i Nærheden af Ild eller aabent Lys“ ⁴⁾.

Stk. 2. Som Beholdere maa ikke anvendes Kogekar, Krukker, Kopper, Drikkeglas eller lignende Genstande, der paa Grund af Form eller sædvanlig Anvendelse kan give Anledning til Fejltagelse.

⁴⁾ Benzin, Svovlkulstof, Æter o. l. brandfarlige Vædsker fordampes meget let. Dampene er tungere end Luften og breder sig selv i stille Luft ud langs Gulvet, idet de efterhaanden blandes med den ovenstaaende Luft og danner stærkt eksplosive Luftblandinger. Antændelse er derfor mulig i lang Afstand fra selve Vædsken.

Af Flasker maa kun anvendes riflede eller andre til Gifte og ætsende Stoffer tilladte Flasker. Etikette hidrørende fra tidligere Indhold af anden Art skal fjernes.

Stk. 3. Med Hensyn til Opbevaring paa og Udlivering fra Apoteker gælder, forsaavidt angaar de i Stk. 1 og 2 omhandlede Forhold, de af Sundhedsstyrelsen givne Forskrifter.

Stk. 4. Beholdere til mere end 1 Liter skal være af Jern eller andet tungsmelteligt Metal, samlede ved Svejsning, Haardlodning, Dobbeltfalsning eller Nitning, forsaavidt angaar Bund og Sidesømme, hvad enten disse er lodrette, vandrette eller skraa.

Stk. 5. Ved Beholdere paa indtil 12 Liter skal der foroven enten findes en Studs, paaaloddet med Snelod eller Legering med lavere Smeltepunkt, eller Lukket have en Paalodning med nævnte Legeringer eller kunne aabne sig ved ringe Overtryk, alt til Sikring af, at Beholderen ved Opvarmning først aabner sig foroven.

Stk. 6. Dunke og lign. Beholdere til mere end 12 Liter skal foroven være forsynede med Skrue-lukke eller lige saa godt Metallukke samt med Smeltesikring af en Metallegering med Smeltepunkt under 100°C.^1) til Forebyggelse af Sprængning af Beholderen ved Opvarmning.

Stk. 7. Vædske, der ved Opbevaring i Metal-beholdere vilde blive forurenede, eller hvis Sam-

¹⁾ F. Eks. kan benyttes Roses Metal, der bestaar af 2 Vægtdele Vismuth + 1 Vægtedel Bly + 1 Vægtedel Tin og har Smeltepunkt 94°C.

mensætning vilde blive ændret paa en for deres Anvendelse skadelig Maade, tillades dog i Erhvervsøjemed opbevaret paa Glasflasker rummende indtil 10 Liter.

Stk. 8. Beholdere skal være veltillukkede, selv om de er tomme.

Stk. 9. Omhældning og Aftapning, der skal foregaa med tilbørlig Forsigtighed, maa ikke foretages i et Lokale, i hvilket der findes aaben Ild eller Ildsted (indbefattet elektriske Ovne) i Brug, tændte Kogeapparater og Belysningsmidler, saasom Gas- og Petroleumslamper, Stearinlys m. m., og maa kun ske ved Dagslys eller ved Lys fra fast anbragte, elektriske Glødelamper. Afrivning af Tændstikker og Tobaksrygning maa ikke finde Sted i Lokalet og i øvrigt ikke i Nærheden af Vædske i aaben Beholder, af udflydt Vædske eller af Vædske under Omhældning eller Tapning.

Stk. 10. Der maa drages Omsorg for, at Lokalet, hvori Vædskerne omhældes eller aftappes, ikke ved Døraabninger eller ved andre Aabninger kan komme i Forbindelse med andre Rum, hvori der findes aaben Ild, eller Trapperum, Korridorer m. m., forinden det er fuldstændig udluftet efter Omhældningen eller Aftapningen. Omhældning og Aftapning maa kun udføres af Personer over 15 Aar, der er kendt med Vædskerne Egenskaber i Henseende til Brand- og Eksplosionsfare og — hvor særlige Aftapnings- og Paafyldningsindretninger kommer i Anvendelse — med Betjeningen af disse. Spild maa omhyggelig søges undgaaet og skal straks fjernes, ligesom der iøvrigt skal holdes rent og ryddeligt omkring Tapningsstederne og

paa Lagre. Beholdere, fra hvilke der tappes, skal være forsvarligt anbragt.

Stk. 11. Ved Oplag paa mere end 40 Liter skal det ved tydelige og holdbare Opslag tilkendegives, at Tobaksrygning og Omgang med aaben Ild er forbudt.

Stk. 12. I Lagerrum, hvor der opbevares mere end 40 Liter, maa der ikke opbevares andre Stoffer, der let kan befordre eller foranledige Brand, herunder Papir, Tvist, Halm, Hø, Rør, Træuld, Spaaner, Kvas, Tørvesmuld o. l. samt Eksplosivstoffer og selvantændelige Stoffer.

Stk. 13. Oplagring maa ikke finde Sted i Trapperum, Gange, Portgennemkørsler o. lign.

Stk. 14. Benyttelse af Automater til Udlevering af brandfarlige Vædsker af Fareklasse I maa kun finde Sted med Justitsministeriets Tilladelse.

§ 4.

Godkendelse kræves ikke for følgende Oplag, idet dog de under Punkt d nævnte Oplag skal anmeldes for den stedlige Brandmyndighed, forinden de tages i Anvendelse.

- a. Oplag paa indtil 5 Liter i Glasflasker til højst 1 Liter af den i § 3, Stk. 2, angivne Beskaffenhed eller i Metalbeholdere af den i § 3, Stk. 4 og 5 angivne Beskaffenhed.
- b. Oplag paa indtil 40 Liter i Udsalgs- eller Forretningslokaler, i hvilke saadanne Vædsker forhandles eller anvendes, forsaavidt Opbevaring sker i Metalbeholdere af den i § 3, Stk. 4—6, angivne Beskaffenhed.

c. Oplag paa indtil 80 Liter i eller ved Garager til 1 Motorkøretøj, forsaavidt Opbevaring sker i Metalbeholdere paa højst 40 Liter af den i § 3, Stk. 4—6, angivne Beskaffenhed, og hver Beholder er anbragt i forsænket Grube med brandsikkert Laag¹⁾. I eller ved større Garager kan for hver Vogn opbevares 80 Liter paa samme Maade, indtil ialt 240 Liter i hver Afdeling, som ved brandsikkert Skillerum er skilt fra den øvrige Del af Garagen.

d. Oplag paa indtil 400 Liter i Metalbeholdere af den i § 3, Stk. 4—6 angivne Beskaffenhed i aflaaet Grube i det fri eller i en Bygnings nederste Etage, forsaavidt der til Opbevaringsrummet alene haves Adgang fra det fri.

Oplaget maa ikke findes i brandfarlig Bygning eller indenfor 10 m fra brandfarlig Bygning eller brandfarligt Oplag²⁾. Oplag i Grube udenfor Bygning skal desuden have en Afstand af mindst 5 m fra Vinduer og Døre i ubeboet, grundmuret Bygning med haardt Tag

¹⁾ Saadanne Gruber vil hensigtsmæssigt kunne fremstilles ved Hjælp af et Betonrør eller glaceret Lerrør, der nedgraves i Jorden, saaledes at Muffen rager ca. 10 cm op over Garagens Gulv. Laaget kan være af Jern eller andet uantændeligt, tæt Materiale. Benyttes anden Konstruktion, skal denne godkendes af den stedlige Brandmyndighed.

²⁾ Ved brandfarlige Bygninger forstaas i denne Bekendtgørelse:

1. Bygninger tækkede eller beklædte med eller opførte af Træ, Straa, Rør, Lyng, Spaan eller andet lige saa let antændeligt Materiale.

og højst 2 Etager og en Afstand af mindst 10 m fra Vinduer og Døre i Beboelses- og Værkstedbygninger og Bygninger uden Grundmur eller haardt Tag eller med mere end 2 Etager.

Opbevaringsrum i Bygning skal have Væge og Loft af Murværk eller Beton og uantændeligt og vandtæt Gulv uden Afløb og sænket saa dybt, at den dobbelte Beholdning kan rummes under Dørens (Lukkets) Tærskel. Døren (Lukket) skal være til at aabne udad og være af brandbeskyttet Konstruktion³⁾. Rummet skal være tilstrækkeligt ventileret til det fri og eventuelle Ventilationsaabninger lukkede med et med en Rist eller lignende beskyttet Sikkerhedsnet (Metaltraadsnet med Maskevidde 144 Masker pr. cm²) eller paa anden af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker godkendt Maade. Af andre Aabninger maa der kun findes Vinduer med fast indmuret eller i Jernrammer anbragt Traadglas (Tykkelse ca. 6

2. Bygninger, der indeholder brandfarlige Oplag (jfr. nedenfor), og som har aabne Sider eller Gavle eller Porte, Døre, Vinduer eller Lemme, der vender mod Vædskeoplaget.

Ved brandfarlige Oplag forstaaes i denne Bekendtgørelse større Oplag (herunder ogsaa Stakke og Møddinger) af Halm, Hø, Rør, Lyng Spaaner, Kvas, Tørv, Træ eller andre letantændelige Stoffer.

³⁾ f. Eks. Trædøre mindst 5 cm tykke og beklædt paa begge Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindst 0,457 mm tykke Jernplader (B.W.G. Plade Nr. 26) eller anden af den stedlige Brandmyndighed godkendt Konstruktion.

mm, Maskevidde ca. 2,5 cm), ikke over 0,5 m² store, og ikke til at aabne. Glasset skal anbringes i mindst 6 mm dybe og brede False med passende Spillerum til Udvidelse og skal fastholdes af brandfri Lister eller Klemmer, ikke af Kit alene. I Rummet maa ingen Opvarmingsindretning — Varmtvandsledninger, Varmelegemer til varmt Vand og isolerede Dampledninger dog undtagne — eller Renseindretninger for Skorsten findes, ej heller Gasmaaler. Eventuel elektrisk Installation i Rummet skal være udført i Overensstemmelse med de i Stærkstrømsreglementet⁴⁾ indeholdte Regler for eksplosionsfarlige Rum. Rummet skal holdes frit for Vand.

Tilførsel af Vædske til Oplaget maa ikke ske ved Tapping eller Omhældning. Typer af Anordninger til Pumpning eller til Aftapning af afmaalte Mængder skal godkendes af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker, hvis Tilladelse til Anvendelse af maskinel Pumpning kræves i hvert enkelt Tilfælde. Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker kan forbyde Typer af andre Aftapningsanordninger, naar deres Konstruktion maatte give Anledning dertil.

§ 5.

Med den stedlige Brandmyndigheds Tilladelse og paa de af denne angivne Vilkaar maa indrettes:

⁴⁾ For Tiden Reglement af 8. Februar 1930 for Udførelse og Drift af elektriske Stærkstrømsanlæg.

- a. Oplag paa indtil 400 Liter indrettet paa anden Maade end i § 4 d. nævnt.
- b. Oplag paa over 400 indtil 4000 Liter under aaben Himmel i Beholdere paa ikke over 400 Liter eller i underjordiske Tanke, forsaavidt Tankene er udført efter Systemer godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker.
- c. Oplag paa indtil 20000 Liter i underjordiske Tanke som nævnt under b.; hver rummende højst 4000 Liter.

§ 6.

Andre Oplag end de i § 5 nævnte paa over 400 Liter indtil 30000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Betingelser, som Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 7.

Oplag paa over 30000 Liter maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.

Vædsker af Fareklasse II.

§ 8.

Stk. 1. Beholdere til mere end 10 Liter skal være af Jern eller andet tungsmelteligt Metal eller solide Trætønder. Vædsker, der vilde blive forurenede ved Opbevaring i Metalbeholdere, eller hvis Sammensætning vilde blive ændret paa en for deres Anvendelse skadelig Maade, tillades dog i Erhvervsøjemed opbevaret paa Glasflasker rummende indtil 40 Liter.

Stk. 2. Aabne Beholdere maa ikke henstilles og Omhældning eller Aftapning ikke finde Sted i Nærheden af aabent Lys eller Ildsted i Brug. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker maa ikke finde Sted under Omhældning eller Aftapning eller i Nærheden af aabne Beholdere eller udflydt Vædske.

Stk. 3. Enhver Beholder, hvorfra der tappes, skal være forsvarlig anbragt, og under Taphaner skal der være en Spildebakke, for saa vidt der ikke paa anden Maade er draget Omsorg for at hindre spildt Vædske i at brede sig. Opbevaring maa ikke finde Sted i Trapperum, Gange, Portgenemkørsler o. lign.

§ 9.

Godkendelse kræves ikke for følgende Oplag, idet dog de under Punkt c nævnte Oplag skal anmeldes for den stedlige Brandmyndighed, forinden de tages i Anvendelse:

- a. Oplag paa indtil 40 Liter i Boliger eller Kontorer i veltillukkede Glasflasker til højst 2 Liter eller i veltillukkede Metalbeholdere af tungsmelteligt Metal.
- b. Oplag paa indtil 400 Liter i Udsalgs- eller Forretningslokaler, i hvilke saadanne Vædsker forhandles eller anvendes, forsaavidt Opbevaring sker i Beholdere som nævnt under a eller i veltillukkede Trætønder. Oplaget maa kun findes i Rum i Stue eller Kælder, hvilke Rum skal være forsynet med pudsede Trævægge og pudsede Trælofter eller være indrettet

paa anden ligesaa brandsikker Maade, og hvortil der kun maa være Adgang fra det fri eller fra andre til Forretningen eller Virksomheden i nævnte Etager hørende Lokaler. Fra Oplagsrummet maa ikke findes umiddelbar Adgang til andre Trapper end saadanne, der alene fører til det fri eller alene til Udsalgslokalet.

c. Oplag paa indtil 2000 Liter:

1. I Bygninger med ikke mere end to Etager (Kælderen regnes ikke for en Etage) i Kælderrum, som foreskrevet i b, forsaavidt Opbevaringen sker i Beholdere under 400 Liters Rumfang som foreskrevet i b eller i større Beholdere, hvis Konstruktion samt Fylde- og Aftapningsindretninger er godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker. I Udsalgslokaler og dermed i Forbindelse staaende Kælderrum maa der paa samme Tid højst opbevares 2 400 Liter, deraf 400 Liter i Udsalgslokalet. Der skal ved Afslasning eller paa anden Maade sørges for, at Uvedkommende ikke kan faa Adgang til Oplagsrummet.
2. I underjordiske Tanke i det fri efter Systemer godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker.
3. Under aaben Himmel eller i kun dertil anvendt Bygning eller overdækket Grube, i alle Tilfælde i en Afstand af mindst 10 m fra brandfarlig Bygning eller brandfarligt Oplag¹⁾. Oplag udenfor Bygning skal des-

1) Jfr. Fodnote 2) til § 4 d.

uden have en Afstand af mindst 5 m fra Vinduer og Døre i ubeboet grundmuret Bygning med haardt Tag og højst 2 Etager og en Afstand af mindst 10 m fra Vinduer og Døre i Beboelses- og Værkstedbygninger og Bygninger uden Grundmur eller haardt Tag eller med mere end 2 Etager.

Saa vel ved Oplag under aaben Himmel som ved Oplag i kun dertil anvendt Bygning eller Grube skal der ved Jordvold, Mur eller lign. dannes et Bassin, der kan optage det dobbelte af den oplagrede Vædskemængde i udflydt Tilstand.

Ved Oplag paa over 400 Liter skal der tillige ved Indhegning, Afslasning eller paa anden Maade sørges for, at Uvedkommende ikke kan faa Adgang til Oplaget.

§ 10.

Oplag paa indtil 2000 Liter indrettet paa anden Maade end i § 9 nævnt og Oplag paa over 2000 Liter indtil 20.000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Vilkaar, som den stedlige Brandmyndighed i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille. Beholdere til mere end 400 Liter samt Fylde- og Aftapningsindretninger til saadanne Beholdere skal være udført efter et af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker godkendt System.

§ 11.

Oplag paa over 20.000 Liter indtil 50.000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Betingelser, som Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Væd-

sker i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 12.

Oplag paa over 50.000 Liter maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.

Vædsker af Fareklasse III.

§ 13.

Omhældning og Aftapning skal foregaa med tilbørlig Forsigtighed.

§ 14.

Godkendelse kræves ikke for følgende Oplag, forsaavidt de ikke er en Del af Oliefyrringsanlæg, idet dog de under Punkterne b og c nævnte skal anmeldes for den stedlige Brandmyndighed, forinden de tages i Anvendelse:

- a. Oplag paa indtil 1000 Liter i veltillukkede Beholdere.
- b. Oplag paa indtil 4000 Liter i veltillukkede Beholdere i Kælderrum indrettede som angivet i § 9 b.
- c. Oplag paa indtil 10.000 Liter:
 1. I underjordiske Beholdere.
 2. Under aaben Himmel eller i kun dertil anvendt Bygning, forsaavidt Opbevaring sker i Jernfade eller Trætønder, og Oplaget (Bygningen) er indrettet og beliggende som angivet i § 9 c Nr. 3.

§ 15.

Oplag paa indtil 10.000 Liter indrettet paa anden Maade end i § 14 nævnt, herunder til Olie-

fyrringsanlæg, samt Oplag paa over 10.000 Liter indtil 50.000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Vilkaar, som den stedlige Brandmyndighed i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 16.

Oplag paa over 50.000 Liter, men ikke over 200.000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Betingelser, som Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 17.

Oplag paa over 200.000 Liter maa kun indrettes med Justitsministeriets Tilladelse.

Vædsker af Fareklasse IV.

§ 18.

Aabne Beholdere maa ikke henstilles og Omhældning eller Aftapning ikke finde Sted i Nærheden af aabent Lys eller Ildsted i Brug. Tobaksrygning og Afrivning af Tændstikker maa ikke finde Sted i Nærheden af aabne Beholdere eller udflydt Vædske.

§ 19.

Godkendelse kræves ikke for følgende Oplag, idet dog de under Punkterne b—d nævnte skal anmeldes for den stedlige Brandmyndighed, forinden de tages i Anvendelse.

- a. Oplag paa indtil 400 Liter i veltillukkede Beholdere.

- b. Oplag paa indtil 1000 Liter i veltillukkede Beholdere i ikke brandfarlig Bygning, forsaa-vidt der ikke findes Beboelse i Etager under Oplaget, eller under aaben Himmel, i begge Tilfælde fjernet mindst 6 m fra brandfarlig Bygning eller brandfarligt Oplag¹⁾.
- c. Oplag paa indtil 4000 Liter i Metalbeholdere i Forretningslokaler i ikke brandfarlig Bygning¹⁾. Omhædning og Aftapning maa ikke finde Sted, og Oplaget maa kun findes i Rum i Stue eller Kælder og kun med Adgang fra det fri eller fra andre til Forretningen eller Virksomheden i nævnte Etager hørende Lokaler. Fra Oplagsrummet maa ikke findes direkte Adgang til andre Trapper end saadanne, der alene fører til det fri eller alene til Udsalgslokalet.
- d. Oplag paa indtil 10.000 Liter under aaben Himmel eller i kun dertil anvendt Bygning, for saa vidt Oplaget (Bygningen) er indrettet og beliggende som angivet i § 9 c Nr. 3.

§ 20.

Oplag paa indtil 10.000 Liter indrettet paa anden Maade end i § 19 a—d nævnt maa kun indrettes paa saadanne Vilkaar, som den stedlige Brandmyndighed i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 21.

Oplag paa over 10.000 Liter maa kun indrettes paa saadanne Betingelser, som Justitsministeriets

¹⁾ Jfr. Fodnote 2) til § 4 d.

Konsulent for brandfarlige Stoffer i hvert enkelt Tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 22.

Transport (Distribuering).

Beholdere med Vædsker af Fareklasse I og II maa end ikke midlertidigt henlægges udenfor lovligt Lager (f. Eks. paa Gade, Gaardsplads, Havnekaj m. m.), medmindre den stedlige Brandmyndighed giver Tilladelse dertil. De skal derfor uden Opsættelse bringes direkte fra Vogn (Skib) til lovligt Lager og omvendt.

§ 23.

Stk. 1. Ved Transport af Vædsker af Fareklasse I er det forbudt Køretøjets Fører saavel som andre paa dette værende Personer at ryge Tobak, at afrive Tændstiller eller paa anden Maade omgaas med Ild. Ild og Lys, der kan antænde brandfarlige Dampe, maa ikke transporteres paa eller komme i brandfarlig Nærhed af Køretøjet. Køretøjet maa ikke uden Opsyn henstilles med Ladning i Garager eller i andre Bygninger eller paa Gade eller Vej.

Stk. 2. Ved Transport paa Motorvogne af brandfarlige Vædsker af Fareklasse I i Mængder paa over 1000 Liter og ved Aftapning fra Køretøjer af Vædsker af Fareklasse I skal der paa et let tilgængeligt Sted ved Førersædet forefindes mindst 2 l Tetraklorkulstof fordelt paa 2 Beholdere, hvilke Beholdere skal have en Aabning paa mindst 3 cm i Diameter og være dækket med et Lukke,

der let kan aabnes, eller to andre af Justitsministeriet for Ruteautomobiler godkendte Slukningsapparater.

Stk. 3. Ved Transport af Vædsker af Fareklasse I og II paa Køretøjer skal følgende Foranstaltninger iagttages:

- a. Flasker skal være beskyttede mod Itubrydning.
- b. Flasker, Dunke og Tønder skal være anbragte paa en saadan Maade, at Nedfald eller Udgliden under Kørslen ikke kan finde Sted.
- c. Beholderne skal under Kørsel være vel tillukkede, saaledes at Spild og Fordampning af deres Indhold hindres.
- d. Paa Køretøjet maa ikke findes Eksplosivstoffer.
- e. Køretøjets Fører skal udvise fornøden Forsigtighed under Kørslen og ved Vognens Manøvrering. Fri Udblæsning fra Motoren er forbudt.
- f. Under Kørsel skal Aftapningsslangor eller Rør være afskruede og fast anbragte paa særlige, hertil bestemte Pladser paa Køretøjet.
- g. Aftapningsanordninger, saasom Haner, Slangor og Rør skal være tætte, i god Stand og med tætte Samlinger. Ved Aftapning af Vædsker af Fareklasse I skal Aftapningsanordningen under Benyttelsen ved Forskrutninger eller paa anden Maade være tæt tilsluttet de Beholdere, der aftappes og paafyldes.

Stk. 4. Den stedlige Brandmyndighed er berettiget til at forbyde Anvendelsen af Køretøjer, hvis Benyttelse paa Grund af Mangler skønnes at være forbundet med Fare.

Stk. 5. Konstruktionen af Køretøjer, der an-

vendes til Transport af brandfarlige Vædsker af Fareklasse I og II, skal være godkendt af Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker, naar der paa Køretøjet findes fast anbragte Beholdere til 200 Liter eller derover (Tankvogne). Aftapning af Vædsker af Fareklasse I fra Beholdere, der befinder sig paa ikke godkendte Køretøjer, maa kun ske fra Beholdere paa 200 Liter og derunder.

§ 24.

Stk. 1. Jernbanevogne til Transport af brandfarlige Vædsker skal opfylde de til enhver Tid af de danske Statsbaner fastsatte Forskrifter for Konstruktion og Indretning af saadanne Vogne.

Stk. 2. Under Transport af Jernbanevogne lastet med brandfarlige Vædsker og ved saadanne Vognes Henstaaen paa Jernbaneterræn skal der udvises fornøden Forsigtighed under Hensyntagen til den med den paagældende Vædske forbundne Brand- og Eksplosionsfare.

Stk. 3. Ankomsten af Jernbanevogn lastet med brandfarlige Vædsker af Fareklasse I skal, saafremt Vognen udrangeres for Losning af Indholdet, og saafremt Banestyrelsen finder, at særlige Forhold som f. Eks. Vognens Placering e. l. gør det nødvendigt, at denne anmeldes for den stedlige Brandmyndighed, som da skal fastsætte de Sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes.

Stk. 4. Ladning og Losning maa almindeligvis kun ske fra og til lovligt Lager. Ladning og Losning af Vædsker af Fareklasse I og II direkte fra Skib til Jernbanetankvogn eller fra Skib eller Jernbanetankvogn til Tankvogn eller andre trans-

portable Beholdere maa kun ske efter Tilladelse fra Justitsministeriet; i Nødstilfælde kan dog Tilladelse gives af den stedlige Brandmyndighed, der skal indberette saadanne Tilfælde til Justitsministeriet.

§ 25.

Almindelige Bestemmelser.

Stk. 1. Andragender om Tilladelse til Oprettelse af Oplag af brandfarlige Vædsker skal være ledsaget af Oversigtsplaner og de fornødne Tegninger i dobbelt Udfærdigelse, hvorved der gøres nøje Rede for Oplagets Beliggenhed i Forhold til Omgivelserne saavel som dets nærmere Indretning samt Art og Mængde af de Vædsker, der agtes oplagrede, hvorledes de tilføres Oplaget, og Arten af de Beholdere, som agtes benyttet.

Stk. 2. Andragender om Godkendelse af Oplagringsystemer eller Tankvognssystemer skal være ledsaget af de fornødne Tegninger i dobbelt Udfærdigelse og Redegørelse for deres Indretning og Benyttelse samt Art og Mængde af de Vædsker, hvortil de agtes benyttet.

§ 26.

Stk. 1. Benyttes en meddelt Tilladelse til Oprettelse af et Oplag ikke inden 1 Aar, betragtes den som bortfaldet.

Stk. 2. Saafremt et Oplag, for hvilket der eksisterer Anmeldelsespligt, flyttes til andet Sted, eller saafremt et Oplag, til hvis Oprettelse der er meddelt Tilladelse, skifter Indehaver, skal Indehaveren, henholdsvis den nye Indehaver, inden 8

Dage anmelde dette til den stedlige Brandmyndighed.

Stk. 3. Saavel den stedlige Brandmyndighed som Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Vædsker skal paa Forlangende af vedkommende Ejer eller Bruger oplyse, i Henhold til hvilken Paragraf i denne Bekendtgørelse en af den paagældende Myndighed truffen Bestemmelse er sket.

Stk. 4. Alle i Henhold til denne Bekendtgørelse truffne Afgørelser kan paaklages for Justitsministeriet.

Stk. 5. Justitsministeriet kan til enhver Tid tilbagekalde en i Medfør af nærværende eller tidligere gældende Bekendtgørelse meddelt Tilladelse, saafremt dette af Sikkerhedshensyn (herunder ogsaa færdselsmæssige Hensyn) viser sig paakrævet.

§ 27.

Overtrædelse af denne Bekendtgørelses Bestemmelser og de i Henhold til disse givne Forskrifter, Paalæg eller Forbud straffes i Medfør af § 40 i Lov af 15. Maj 1868 om Brandvæsenet i København, § 33 i Reglement af 27. Februar 1918 for Brandvæsenet i Københavns Kommune, § 35 i Lov af 21. Marts 1873 om Brandvæsenet i Købstæderne med Undtagelse af København, jfr. Lov Nr. 272 af 28. Juni 1920, og § 56 i Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet m. m.

§ 28.

Stk. 1. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Juli 1937.

Stk. 2. Oplag for brandfarlige Vædsker, der er i Brug ved nærværende Bekendtgørelses Ikrafttræden, og som i Henhold til de indtil da gældende Bestemmelser var lovlige, samt Tankvogne, hvis Konstruktion er godkendt i Henhold til nævnte Bestemmelser, kan kun kræves bragt i Overensstemmelse med denne Bekendtgørelses Bestemmelser i Tilfælde af Udvidelse eller Ombygning, eller saafremt Hensynet til den offentlige Sikkerhed kræver det.

Stk. 3. Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 141 af 1. April 1922 ophæves.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 27. Februar 1937.

Steincke.

Robert Hove.

Faglig Læsning.

Faas i enhver Boghandel.

Fuldstændig Fortegnelse udleveres gratis.

- Nr. 40. Alfr. Mortensen: Til Toppen af Mont Blanc
 „ 41. Jac Løber: Slotsholmen.
 „ 46. N. M. Ludwigsen: Med Fiskere p. Aalefangst.
 „ 47. Jens Jensen: Vand.
 „ 64. Jens Jensen: Gas.
 „ 81. S. V. Sunesen: Olie.
 „ 99. J. Jensen: Cement.
 „ 104. S. Degerbøl: Købstadkommunen, København.
 „ 106. Chr. Hauch: Havne og Fiskeri ved Jyllands Vestkyst.
 „ 108. C. Ramsing: Det danske Ferskvandsfiskeri.
 „ 110. Aa. Haa, Kamp: Hør og Silke.

I Abonnement 10 Hefter 7,00 Kr. aarlig.

I Enkeltalg 75 Øre pr. Hefte.