



Alle vandret viste Ledninger skal for at kunne bortlede Luften i Vandet, have en lille, men uafbrudt Stigning henimod eet af følgende Steder: Radiator, Maalebeholder eller Køler.

*Køler Element
Best Teegn. N^o 1151-25.53*

*Køler Vandkammer
Teegn. N^o 1151-25.63*

Bordkøler Teegn. N^o 1151-25.60

Stykliste findes paa Plan II.

Plan I

Andordning af 10 Kølere med Rørledninger Diesel-el. 375 HSH Motor

EW	1:10	Plan I
25-4-32		1171-25.64